عمليه (١)

كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية صيانة مخارج التكييف بمراكز التطوير المهنى بالجامعة

كلية التجارة

جلسة ١٨/ ٦/ ٢٠١٩

سعر جميع الكراسه --- جنيه

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها فى المظروف الفنى مرة اخرى ولايعتد بالكراسات الغير معتمدة *

كراســـة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة المحدودة

لعملية / صيانة مخارج التكييف بمراكز التطوير المهنى بالجامعة كلية التجارة

جلسة / / ٢٠١٩

أولا – الشروط العامة

١) يجب على مقدمى العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
٢) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسيه للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
٣) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها فى المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
٤) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
٥) التعهد كتابياً بإبلاغ مركز التقنية بالجامعة بأى أعمال مدنية قبل البدء فى التنفيذ حفاظاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة.

ثانيا – شروط تقديم العطاءات

١) تقدم العطاءات بأسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فنى وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
٢) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب علية السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإدارة العامة للمشتريات والمخازن).
٣) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على **تأمين ابتدائى قدره ١٥٠٠جنيه (فقط ألف وخمسمائة جنيها لا غير)** يسدد نقدا أو بشيك مصرفي معتمد أو بخطاب ضمان إبتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية – على أن يزاد التأمين الإبتدائى إلى نسبة ٥% عند الرسو كتأمين نهائى .
٤) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
٥) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
   i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
   ii. صورة من البطاقة الضريبية.
   iii. آخر إقرار ضريبى.
   iv. صورة من السجل التجارى .
   v. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
   vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
   vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
   viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
   ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته.
٦) تحدد يوم الموافق / / ٢٠١٨ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثا –الشروط المالية

١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد **على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة**.
٢) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
   i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
   ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنودة أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .

iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات – وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابتة رقما وحروفا والتوقيع .
iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطاتة إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند – للجهه الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئتة – أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت علية المناقصة فيعتبر إنة إرتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذ البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون لة حق المنازعة في ذلك .
vii. لايعتد لاى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهه الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لايؤثر على اولوية العطاء.

رابعا : صرف المستخلصات

١) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمهاالجهات العامة ولائحتة التنفيذية .
٢) على مقدمى العطاءات تقديم برنامج زمنى للاعمال فى حدود المده المحدده بكراسة الشروط .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

١) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
٢) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا –أو جنائيا) عن اى أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
٣) تلتزم الشركه التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفى حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ مائتان جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
٤) **مدة تنفيذ العملية : (شهر)** . تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

١) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزاء .
٢) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ولائحتة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منة الشاكى

❖ **تخضع هذة المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحتة التنفيذية.**

يعتمد

المدير العام

١٩/٥/٢٠١٩

المقايسة التقديرية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية / صيانة مخارج التكييف بمراكز التطوير المهنى بالجامعة

كلية التجارة

جلسة / / ٢٠١٩

* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها فى المظروف المالى مرة اخرى ولايعتد بالكراسات الغير معتمدة *

جامعة الزقازيق

الإدارة العامة للشئون الهندسية

قسم الكهرباء

٢

مقايسة لعملية صيانة مخارج التكييف بمراكز التطوير المهني بالجامعة

كلية التجارة

م	بيـــــــــان الأعمـــــــــال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	الإجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية من الصاج سمك ٢ مم مدهون بالإلكتروستاتيك وهى تعمل على الكهرباء العادية وتثبت داخل الجدار بإطار خشبي معزول بارتفاع لا يقل عن ٤٠ سم وتشمل اللوحة على الأتي :- ٣ لمبات بيان + فيوز ١ مفتاح أتوماتيك ثلاثي سعة ٣*٢٥٠ أمبير MCCB وتيار إنهيار ٣٦ ك.أ والمفتاح مزود بحماية حرارية متغيرة وحماية مغناطيسية ثابتة من أنتاج ABB أو ما يماثلها ٢٤مفتاح مفرد سعة من ٤٠ أمبير MCB وتيار إنهيار ١٠ ك.أ واللوحة كاملة مما جميعة من أجود الأنواع	بالعدد	١		
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ٣*٥٠+٢٥مم٢ ترموبلاستيك نحاس من أنتاج السويدي أو ما يماثلها في الجودة	م ط	١٠٠		
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب ماسورة ٢ بوصة PVC بملحقاتها	م ط	٧٠		
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك ترموبلاستيك نحاس قطاع ٢مم٢ أنتاج السويدي أو كابلات مصر أو ما يماثلها في الجودة	م ط	٢٠		
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب دكت بلاستيك ١,٥*١,٥ سم من أجود الأنواع	م ط	١٠		
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ترموبلاستيك نحاس قطاع ٢*١٠مم٢من أنتاج السويدي أو كابلات مصر أو مايماثلها في الجودة	م ط	٢٥٠		
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب ماسورة بلاستيك بيت الهندسة بقطاع مناسب لتركيب كابل ٢*١٠مم٢ بداخلها	م ط	١٣٠		
٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح فصل وتشغيل ٣٢ أمبير داخل أو خارج الحائط مع أعادة الشئ لأصلة في حالة التكسير من أنتاج بيتشينو أو مايماثلها في الجودة	بالعدد	٦		
٩	الإجمالي				

المهندس

م. هويدا

مدير الكهرباء

يعتمد

المدير العام

Scanned by CamScanner